



<div>MEGJEGYZÉSEK:</div> <div>A gázvezeték rendszer érintésvédelmét (EPH) az átadáskor az MSZ 2346 szabvány M.1. számú mellékletének megfelelően bizonylatolni kell!</div> <div>A gázvezeték kötéseit hegesztett kivitelűek.</div> <div>A gázvezeték oldalfalon szerelendő, bilincs csőmegfogással.</div> <div>A vezeték nyomvonalán szükséges fal- és földmátöréseket a szerkezet eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.</div>	<div>JELMAGYARÁZAT:</div> <div><div>— · — · — · —</div>Meglévő középnyomású csatlakozó vezeték /MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 minőségű acélcső, PE cső/</div> <div><div>— · — · — · —</div>Tervezett középnyomású csatlakozó vezeték /MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 minőségű acélcső/</div> <div><div>—————</div>Tervezett kisnyomású mért fogyasztói vezeték /MSZ EN 1057 minőségű réz cső, PE cső/</div>
---	--

EZ A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELME A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA.
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY
ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!