

JELMAGYARÁZAT:

- Villámvédelmi felfogócsúcs 1,5fm hosszú 16mm
- Felfogó és levezetö vezeték 8mm alumínium
- Földelövezeték 10mm ø horganyzott köracél
- Esöcsatorna bekötés
- Vizsgáló összekötö DEHN
- Rudföldelö 4m hosszú 25mm ø

RENOTERV

TERVEZŐ-BONYOLÍTÓ KFT.
9700 Szombathely, Széll K. u. 14.
Telefon: 94/343-409

Megbízó: Csörötnek Község Önkormányzata
Csörötnek Vasuti u. 5.

Rajzszám: GE-04

Munka megnevezése: BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁS
CSÖRÖTNEK, PETÖFI U. 1. HRSZ: 515/1

Rajz megnevezése: Villámvédelem terve

Ügyvezető:	Építész tervező:	Gépész tervező:	Törzsszám:
Tölgyesi Ernőné	Benkő János É-18-208	Kaposi Zsolt /G-18-544/	
	Statikus tervező:	Elektromos tervező: Molnár József V-T-18-0006	Méretarány: M50
			Dátum: 2020. 09.

EZ A TERV A RENOTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMÉT A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA.
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRETEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY
ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!