


CSATÁRIPLASZT / JAGER

PVT-K-L EON 160S2T
- Kábel: 240 mm2
- X
- Be:NH2
- Ki: NH2

E.ON rendszerengedély:

*R09-2016-001/001*

**"E"** Fogyasztásmérő szekrény




-Igényelt teljesítmény : 3x63A (63,47 kVA)

-Hálózatra csatlakozás, fővezetékek szerelése, mérőhelyek kialakítása MSZ 447 sz.szabvány és E.ON. irántyervek szerint.

- Szerelés a vonatkozó szabványok alapján (MSZ 2364; MSZ HD 60364)

- Csatlakozási fesz. szint: 3x230/400 V; 50Hz
- Elosztóhálózat típusa: TN-C/S rendszer (nullázás)+Á.V.K. kapcsolás

| | | | |
|---|---|---|---|
| RENOTERV | TERVEZŐ-BONYOLÍTÓ KFT. 9700 Szombathely, Szél K. u. 14. Telefon: 94/343-409 | | |
| Megbízó: Csörötnek Község Önkormányzata Csörötnek Vasuti u. 5. | | | Rajzszám: GE-09 |
| Munka megnevezése: BŐLCSŐDE KIALAKÍTÁS CSÖRÖTNEK, PETŐFI U. 1. HRSZ: 515/1 | | | |
| Rajz megnevezése: EM jelű Mérőszekrény elosztó terve | | | |
| Ügyvezető: Tölgyesi Ernőné | Építész tervező: Benkő János É-18-208 | Gépész tervező: Kaposi Zsolt /G-18-544/ | Törzsszám: |
| | Statikus tervező: | Elektromos tervező: Molnár József V-T-18-0006 | Méretarány: M 0 |
| | | | Dátum: 2020. 09. |

EZ A TERV A RENOTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMÉT A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA. A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRETEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!